Mezgls Ū-1




Mezgls Ū-3
Ūp-1




Mezgls Ū-4
Ūp-2




Mezgls Ū-5




Mezgls Ū-6
Ūp-3




Mezgls ŪH-1




Mezgls Ū-8
Ūp-4




Mezgls Ū-9, Ū-12, Ū-14
Ūp-5, Ūp-6, Ūp-9




Mezgls Ū-13
Ūp-7, Ūp-8




Mezgls Ū-15
Ūp-10




Mezgls Ū-16, Ū-17
Ūp-11, Ūp-12




Mezgls Ū-18




Mezgls Ksp-1




Mezgls Ksp-2




PIEZĪMES:
1) Pieslēguma vietas, veidu, esošo cauruļvadu diametru, attālumu precizēt būvniecības laikā, būvuzņēmējam jārēķinās ar šīm iespējamām izmaiņām un jāparedz tās savos apjomos;
2) Cauruļvadus izliekt ņemot vērā ražotāju noteiktās prasības.
3) PE caurulēm adapterus jāparedz ar metāla ielikni caurulē.

***Būvniecības ierosinātājs:***
***Ozolnieku novada pašvaldība***,
*Reģ. Nr. 90001623310,*
*Stadiona iela 10, Ozolnieki,*
*Ozolniekos novads, LV-3018*
***SIA "Ozolnieku KSDU"***,
*Reģ. Nr. 41703003356,*
*Kastaņu iela 2, Ozolnieki,*
*Ozolniekos novads, LV-3018*

*Būvprojekts:*

"Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"

SIA "BM-projekts"
Upesgrīvas iela 16
Rīga, LV-1002

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

*Adrese:*

Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, *LV-3018*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *UKT daļ.vad.* | *Ingars Timofejevs* | | *10.05.2019* |
| *Izstrādāja:* | *Ingars Timofejevs* | | *10.05.2019* |

*Lapas nosaukums:*

*Ūdensvada U1 un kanalizācijas spiedvada KSP mezglu detalizācija*

*(Eglaines iela)*

*Pašvaldības līguma Nr.: 562*
*Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1*
*Arhīva Nr.: BM-385*

| *Stadija* | *Mērogs* | *Marka* | *Ras. Nr.* |
|---|---|---|---|
| *BP* | *b.m.* | *ŪKT* | *3.6* |